



階数	線種	条数	用途
1階	CPEV1.2×30P	1	弱電設備(東第2病棟前ゲート車路管理)
	CPEV1.2×5P	2	弱電設備(東第2病棟前ゲート車路管理)
	5C-2V	2	弱電設備(東第2病棟前ゲート車路管理)
	CPEV-S0.9×3P	1	情報設備
	OFC-32C(G124C+SM8Q)	1	情報設備
	CVV1.25×20C	1	警報設備
	IV1.2×20C	1	警報設備
	EM-HPS0.9×3P	1	防災監視設備
	CCP-AP0.5-200P	1	通信設備
	600V CVT38sq	2	電力設備
600V CVT60sq	1	電力設備	
2階	HP1.2×20P	1	弱電設備
	HP1.2×10P	1	弱電設備
	RG-62A/U	4	弱電設備
	IV1.25×8C	1	弱電設備
	EM-FCPEES1.2×3P	1	弱電設備
	HP1.2×20P	3	放送設備
	OFC-32C(G124C+SM8Q)	5	情報設備(管理研究棟-看護宿舎)
	FR-CV1.2-2C	1	警報設備
	VCT1.2×4C	1	警報設備
	IV1.25×4C	1	火報設備
3階	CVT38sq, 1V8sq	1	強電設備
	EM-ICT0.65×4C	6	通信設備
	OFC-32C(G124C+SM8Q)	3	情報設備
	AE1.2×10P	1	火報設備

階数	線種	条数	用途
3階	RO-62A/U P	2	弱電設備
	CVV1.25×2C	1	弱電設備
	AE1.2×5P	1	弱電設備
	AE1.2×3P	1	弱電設備
	平行K'-M1.25×2C	1	弱電設備
	600V CVT150sq	1	電力設備
	600V FPT100sq	1	電力設備
	CCP-AP0.5-100P	1	通信設備
HP1.2-10P	3	弱電設備	

階数	線種	条数	用途
1階	0.3-2P	10	弱電設備
	CPEV-S0.9×5P	1	情報設備
	600V CVT150sq	1	電力設備
	600V FPT100sq	1	電力設備
	CCP-AP0.5-100P	1	通信設備
	HP1.2-10P	3	弱電設備
	EM-FCPEES1.2-3C	1	弱電設備
2階	RG-62A/U	7	弱電設備
	EM-ICT0.5×20C	1	通信設備
3階	HP1.2×1P	2	弱電設備
	AE1.2×2C	1	弱電設備

階数	線種	条数	用途	
1階	CPEV0.9×10P	1	弱電設備	
	CVV1.25-3C	2	弱電設備	
	5C-2V	2	弱電設備	
	HP1.2-4P	1	放送設備	
	EM-HP1.2-3P	1	防災監視設備	
	CCP-AP0.5-200P	1	通信設備	
	600V CVT38sq	2	電力設備	
	600V CVT60sq	1	電力設備	
	2階	CVV-S0.65×2C	5	弱電設備
		CVV-S0.65×10C	1	弱電設備
IV1.25×4C		1	弱電設備	
IV1.2×8C		1	弱電設備	
CVV1.25×30C		1	弱電設備	
HP1.2×30P		2	放送設備	
HP1.2×10P		1	放送設備	
HP1.2×5P		1	放送設備	
HP1.2×3C		2	放送設備	
0.3-2P		10	通信設備	
EM-ICT0.65×4C		14	通信設備	
OFC-32C(G124C+SM8Q)		8	情報設備	
IV1.25×36C		1	警報設備	
FR-CV1.2-2C		1	警報設備	
HP1.2×50P	1	火報設備		
HP1.2×20P	2	火報設備		
3階	平行K'-M1.25×2C	5	弱電設備	
	HP1.2×10P	1	放送設備	
	HP1.2×15P	1	放送設備	
	EM-CCP0.5×10P	1	通信設備	

階数	線種	条数	用途
暗渠	6kV EM-CET100sq	1	高圧ケーブル

階数	線種	条数	用途
暗渠	6kV CV-T100sq	1	高圧ケーブル
	CPEVS0.9-5P	1	弱電設備
	CPEVS0.9-1P	1	弱電設備

階数	線種	条数	用途
暗渠	6kV CV-T38sq	1	高圧ケーブル
	CVVS0.9-5P	1	弱電設備
	600V FPT60sq	1	電力設備

階数	線種	条数	用途
暗渠	CVV1.25×10C	1	警報設備

階数	線種	条数	用途
3階	MS-HPS0.9-3P	1	防災監視設備
	OFC-32C(G124C+SM8Q)	2	情報設備
	600V CVT14sq	3	電力設備
	600V CVT38sq	2	電力設備

階数	線種	条数	用途
3階	CVVS1.25-10C	1	弱電設備
	VCT0.75-6C	1	弱電設備
	VCT0.75-2C	4	弱電設備
	HP1.2×20P	1	火報設備
	HP1.2×20P	1	非常電話
	OFC-32C(G124C+SM8Q)	2	情報設備
	600V CVT14sq	1	電力設備
	600V CVT38sq	1	電力設備

階数	線種	条数	用途
暗渠	6kV CV-T100sq	1	高圧ケーブル
	CPEVS0.9-5P	1	弱電設備

階数	線種	条数	用途
暗渠	CPEVS0.9×3P	2	弱電設備